

**Bescheinigung über die energetische Bewertung der Fernwärme nach
FW 309-1 (Stand: Mai 2014)**

Auftraggeber: Holzwerk Baur GmbH
Poststraße 46
88489 Wain

Anlage: Poststraße 46
88489 Wain

Ergebnis der Begutachtung

Unter Einbeziehung der durch den Betreiber zur Verfügung gestellten Daten, ergibt sich für das Wärmenetz der „Holzwerk Baur GmbH“ ein Primärenergiefaktor von

$$f_{P,FW} = 0,35$$

Diese Bescheinigung ist – vorbehaltlich der Beachtung
des Arbeitsblattes FW-309 Teil 1

gültig bis zum 15.07.2027

Bad Abbach, 15.07.2020

.....
M.Sc. Matthias Wutzlhofer
fp-Gutachter (AGFW FW609-374)